

## カラーモニタをインターネット接続でご利用のお客様

太陽光発電の出力制御に対応するため、カラーモニタ・送信ユニット・出力制御ユニットのファームウェアの更新が、2017年10月上旬以降から、順次実施されております。下記の更新作業が自動的に実施されますので、予めご了承ください。

### ■ オンライン ファームウェア更新機器

- GP-PCM3A-TX/M（余剰/全量兼用）：カラーモニタ/送信ユニット
  - GP-SPW274R（全量用）：出力制御ユニット
- ※送信ユニットおよび出力制御ユニットの設置は必須となります。



### ■ オンライン ファームウェア更新について

更新を行った場合、モニタのメイン画面にお知らせアイコンが表示されます。今回のUPDATEは、2段階の更新ファイルを適用する予定にしており、1段階目のバージョンで自動更新設定の「有効/無効」を設定する機能を追加します。初期値は「有効」です。

なお、下記の画像①に示すとおり設定操作を行うまではお知らせアイコン「i」の表示が残りますが、特に変更の必要はございません。1段階目のソフトウェアの更新完了後、次の更新のタイミングで2段階目の更新が実施されます。更新後のバージョンの確認方法は画像②の手順をご参照ください。



画像① 1段階目の画面表示：更新が掛かった場合、メイン画面で「i」お知らせアイコンが表示されます。



画像② バージョン確認画面：ファームウェア画面でソフトバージョンが確認可能です。

【メニュー】 → 【設定】 → 【施工設定】 → 【ファームウェア】

※バージョン表示にはモニタもしくはパソコンが必要です。

■ バージョン（下表をご参照ください）

品番	UPDATE 前のバージョン	1 段階目のバージョン	〈参考〉2 段階目九州対応バージョン	2 段階目のバージョン
GP-SPW274R (出力制御ユニット)	0.400C	04.04C	04.06C 出力制御：01.00	04.10C 出力制御：02.00
GP-PCM3A-M (カラーモニタ)	03.00C 03.02C	03.04C	03.05C	03.10C
GP-PCM3A-TX (送信ユニット)	04.00C	04.04C	04.06C 出力制御：01.00	04.10C 出力制御：02.00
GP-PCM4A-M (カラーモニタ)	10.10C	-	-	-
GP-PCM4A-TX (送信ユニット)	10.10C 出力制御：02.00	-	-	-

本件に係るお問合せ先

サンテックパワージャパン株式会社

TEL：0120-965-171